

盖计量认证印章



172312050450



四川省中晟环保科技有限公司

检 测 报 告

中晟检（C201908）第2063号

项目名称： 自贡能投华西环保发电有限公司
8月环境监测2#焚烧炉有组织废气检测项目

委托单位： 自贡能投华西环保发电有限公司

检测类别： 委托检测

报告日期： 2019年09月04日



检测报告说明

1. 检测报告无相关责任人签字、本公司“检测专用章”及“骑缝章”无效，报告内容涂改、增删无效。
2. 委托方如对本报告有异议，须于收到本报告十日内与本公司联系，逾期不予受理。
3. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责，对送检样品来源不负责，对客户送样未按技术规范保存样品导致的结果偏差不负责。
4. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告，报告及数据不得用于商业广告，违者必究。
5. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
6. 委托检测结果只代表检测时污染物排放或环境质量状况，执行标准由客户提供。
7. 除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。
8. 本报告已采取防伪措施，如您对报告真伪或本次服务满意度方面有任何疑问，请发送邮件至 zsqm@chinazmhb.com 获得支持，邮件中请注明联系方式。

机构通讯资料：

四川省中晟环保科技有限公司

眉山实验室

地址：四川省眉山市东坡区复盛乡中塘村 7 组

邮政编码：620036

电话：028-38566688

传真：028-38566600

成都分实验室

地址：四川省成都市高新区科技园南路 9 号附 1 号

邮政编码：610041

电话：028-65783202

传真：028-65783202

1. 检测内容

受自贡能投华西环保发电有限公司委托，四川省中晟环保科技有限公司于 2019 年 08 月 19 日对该公司（自贡市沿滩工业集中区兴元路 A3-01-01）有组织废气进行了现场采样和检测，并于 2019 年 08 月 20 日起对该批样品进行了接样和实验室分析。

自贡能投华西环保发电有限公司采样期间工况见下表：

检测日期	产品名称	设计焚烧量	实际焚烧量	焚烧负荷
2019.08.19	2#炉 生活垃圾焚烧量	400 t/d	360 t/d	90.0%

2. 检测项目

检测项目详细信息见表 2-1。

表 2-1 检测项目信息

检测类别	检测点位	检测项目	实验场所	样品状态	检测频次
有组织 废气	2#焚烧炉排气筒， 采样孔距地约 20m (排气筒高度 80m) (E:104°52'59", N:29°11'16")	烟气参数	成都 分实验室	/	检测 1 天 1 天 3 次
		汞及其化合物（以 Hg 计）		玻璃纤维滤筒	
		镉、铊及其化合物 （以 Cd+Tl 计）			
		锑、砷、铅、铬、钴、铜、 锰、镍及其化合物（以 Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn +Ni 计）			

3. 检测方法与方法来源

检测方法与方法来源见表 3-1。

表 3-1 有组织排放废气检测方法与方法来源

项目	检测方法	方法来源	使用仪器及编号	检出限
烟气参数	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法	GB/T 16157-1996	崂应 3012H 型自动 烟尘（气）测试仪 (BEST/YQ-C-063)	/
汞及其化合物	污染源监测 原子荧光分光光度法	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局，2003 年	海光仪器 AFS-2202E 双道氢化物发生原子 荧光光度计 (BEST/YQ-W-049)	$7.5 \times 10^{-2} \mu\text{g}/\text{m}^3$

表 3-1 (续)

项目	检测方法	方法来源	使用仪器及编号	检出限
镉及其化合物	空气和废气 颗粒物中 铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	HJ 657-2013	Agilent 7700x 电感耦合 等离子体质谱仪 (BEST/YQ-W-025)	0.008 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
铊及其化合物				0.008 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
铅及其化合物				0.2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
砷及其化合物				0.2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
镍及其化合物				0.1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
铬及其化合物				0.3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
钴及其化合物				0.008 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
锑及其化合物				0.02 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
铜及其化合物				0.2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
锰及其化合物				0.07 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

4. 评价标准

本次检测, 按委托方要求, 有组织废气检测结果评价标准参考《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485-2014) 表 4 标准限值, 具体见表 4-1。

表 4-1 有组织废气排放限值

单位: mg/m^3

标准	《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485-2014) 表 4		
序号	污染物项目	限值	取值时间
1	汞及其化合物 (以 Hg 计)	0.05	测定均值
2	镉、铊及其化合物 (以 Cd+Tl 计)	0.1	测定均值
3	锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 (以 Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni 计)	1.0	测定均值

5. 检测结果及评价

检测结果及评价见表 5-1。

表 5-1 有组织废气检测结果 (2019.08.19)

检测点位		2#焚烧炉排气筒, 采样孔距地约 20m (排气筒高度 80m) (E:104°52'59", N:29°11'16")						
检测项目		检测结果				标准 限值	评价	单位
		第 1 次	第 2 次	第 3 次	均值			
烟气流量		137597	124175	132944	131572	/	/	m ³ /h
氧含量		12.8	12.9	12.7	12.8	/	/	%
汞及其化合物 (以 Hg 计)	实测浓度	未检出	未检出	未检出	未检出	/	/	mg/m ³
	排放浓度	未检出	未检出	未检出	未检出	0.05	达标	mg/m ³
烟气流量		127667	130112	133375	130385	/	/	m ³ /h
氧含量		13.2	13.0	12.8	13.0	/	/	%
镉、铊及其化合物 (以 Cd+Tl 计)	实测浓度	6.1×10 ⁻⁵	4.64×10 ⁻⁴	5.2×10 ⁻⁵	1.92×10 ⁻⁴	/	/	mg/m ³
	排放浓度	7.8×10 ⁻⁵	5.80×10 ⁻⁴	6.3×10 ⁻⁵	2.40×10 ⁻⁴	0.1	达标	mg/m ³
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 (Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni 计)	实测浓度	5.56×10 ⁻²	1.46	7.91×10 ⁻²	0.532	/	/	mg/m ³
	排放浓度	7.13×10 ⁻²	1.82	9.65×10 ⁻²	0.663	1.0	达标	mg/m ³

注: ①以 11%基准氧含量计算排放浓度;

②当检测结果低于检出限时, 以“未检出”表示。

(以下空白)

以下空白

报告编制: 王旭; 审核: 赵顺新; 签发: 王旭

日期: 2019.09.06; 日期: 2019.09.04; 日期: 2019.09.04